

BBG-Drögemüller - OT Wierstorf, Haeg 4 - 29386 Oberholz

Büro Bernd Schürmann
Wilhelmstr. 8

25524 Itzehoe

Büro für Baugrund + Gründung

Verbandsgeprüfter
Sachverständiger
des DGSV

Drögemüller, Ewald
OT Wierstorf, Haeg 4
29386 Oberholz
Tel.: 05832 979346
Fax: 05832 979347
mobil: 0171 6843440
email: bbgd@gmx.de

FA Gifhorn, Steuer-Nr.:
19/110/07863

Datum: 12.04.2020

BV: Neubau EFH Wolter in 29386 Oberholz, OT Wierstorf, Haeg

Auf dem Baugrundstück besteht der Untergrund unterhalb der humosen Oberbodenschicht (Mutterboden) bis in eine Tiefe von ca. 2,10 m unter der Geländeoberfläche (GOK) aus Schluff (Lössboden). Darunter befinden sich Ton bzw. Geschiebelehm bis in eine Tiefe von ca. 70 m unter GOK. Wasser wurde am 11.04.2020 in einer Tiefe von 0,90 m erkundet (Stau- bzw. Sickerwasser).

Es ist zu erwarten, dass sich in niederschlagsreichen Zeiten, nach der Schneeschmelze oder nach Starkregenereignissen zeitweilig ein Stauwasserhorizont bis knapp unterhalb der Geländeoberfläche einstellen kann.

Auf Grund des zeitweiligen hohen Bemessungswasserstandes sowie der geringen Durchlässigkeit des Untergrundes ist eine Versickerung gemäß DWA - A 138 nicht möglich.


Staatlich Geprüfter Techniker
E. Drögemüller

